

Република Србија
Општина Бољевац
Општинска управа
Одељење за урбанизам, грађевинарство,
инспекцијске послове и извршења
Број: 351-154/2015-III-02
Датум: 09.10.2015. год.
Б О Љ Љ В А Ц

Општинска управа општине Бољевац, Одељење за урбанизам, грађевинарство, инспекцијске послове и извршења, решавајући по захтеву Општине Бољевац за издавање Решења о грађевинској дозволи за изградњу главног цевовода Мировишница – Луково ФАЗА „2“ за снабдевање водом насеља Луково на основу чланова 134. и 135. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), чл. 7. Правилника о класификацији објеката ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015), чл. 15., 16. и 21. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015) и чл. 192. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", број. 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС“, број 30/2010) доноси

РЕШЕЊЕ О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ

Издаје се Општини Бољевац, ул. Краља Александра бр. 24., Бољевац (МБ: 07223692; ПИБ:102026307) Решење о грађевинској дозволи за изградњу главног цевовода Мировишница – Луково ФАЗА „2“ за снабдевање водом насеља Луково на следећим парцелама:

- К.П. бр. 6554, 6559/1 и 6559/2 К.О. Мирво.

Намена система за изградњу главног цевовода Мировишница – Луково ФАЗА „2“ је цевовод за дистрибуцију воде, класификациони број је 222210, категорија објекта је Г, инжењерски објекат.

Траса новопроектваног цевовода полази од водозавхата „Мировишница“, иде паралелно са десне стране реке Мировишнице до пута за насеље Луково, затим наставља паралелно са леве стране локалног пута према насељу Луково до локације постојећег резервоара лоцираног у непосредној околини насеља. Укупна дужина трасе је 6.326,00m.

Главни цевовод подељен је на три деонице које се изводе по фазама. Фазом „2“ предвиђен је цевовод 2 који полази од шахта ПШ-3 и иде паралелно са леве стране железничке пруге до пута Параћин – Зајечар. Укупна дужина цевовода 2 износи 1.588,00m. Пречник цеви је Ø90шш, класе притиска 6 и 10 бара. Укупан број бетонских шахтова је 3 комада.

Укупна предрачунска вредност објекта без ПДВ-а износи 2.958.000,00 динара.

Пројекат за грађевинску дозволу и Извод из пројекта за грађевинску дозволу за изградњу главног цевовода Мировштица – Луково ФАЗА „2“ од августа 2015. године урађен од стране "ВОДО-ИНЖЕЊЕРИНГ" д.о.о. из Београда, са извршеном техничком контролом бр. 108, од 09.10.2015. године урађен од стране „ХИДРОКОП“ д.о.о. из Београда и Локацијски услови бр. 353-49/2015-III-02 од 08.10.2015. године, саставни су део овог Решења.

Инвеститор је ослобођен плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта на основу члана 97. Став 9. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 20. Одлуке о грађевинском земљишту ("Сл. лист општине Бољевац" бр. 15-1/2011, 7/2012, 18/2012, 16/2013, 2/2014, 19/2014 и 1/2015).

Грађевинска дозвола престаје да важи ако се не отпочне са грађењем објекта, односно извођењем радова, у року од две године од дана правноснажности Решења којим је издата грађевинска дозвола.

Грађевинска дозвола престаје да важи ако се у року од пет година од дана правноснажности Решења о грађевинској дозволи не изда употребна дозвола. На захтев инвеститора, надлежни орган може донети решење којим се одобрава да правноснажна грађевинска дозвола остаје на правној снази још две године ако инвеститор пружи доказ да је степен завршености објекта преко 80%.

Инвеститор је дужан да у року од осам дана пре почетка грађења објекта, односно извођења радова поднесе пријаву почетка грађења-извођења радова органу надлежном за издавање Решења о грађевинској дозволи са прописаном документацијом.

Образложење

Општина Бољевац поднела је захтев заведен бројем 351-149/2015-III-02 од 08.10.2015. године за издавање Решења о грађевинској дозволи за изградњу главног цевовода Мировштица – Луково ФАЗА „2“ за снабдевање водом насеља Луково на следећим парцелама:

- К.Л. бр. 6554, 6559/1 и 6559/2 К.О. Мирво.

Траса новолпројектованог цевовода полази од водозаврата „Миловштица“, иде паралелно са десне стране реке Мировштице до пута за насеље Луково, затим наставља паралелно са леве стране локалног пута према насељу Луково до локације постојећег резервоара лоцираног у непосредној околини насеља. Укупна дужина трасе је 6.326,00m.

Главни цевовод подељен је на три деонице које се изводе по фазама. Фазом „2“ предвиђен је цевовод 2 који полази од шахта ПШ-3 и иде паралелно са леве стране железничке пруге до пута Параћин – Зајечар. Укупна дужина цевовода 2 износи 1.588,00m. Пречник цевни је Ø90mm, класе притиска 6 и 10 бара. Укупан број бетонских шахтова је 3 комада. Површина земљишта под објектом (заузетост) износи 12m².

Уз захтев за издавање Решења о грађевинској дозволи, инвеститор је приложио:

1. **Пројекат за грађевинску дозволу за изградњу главног цевовода Мировштица – Луково ФАЗА „2“ од августа 2015. године, у 3 (три) примерка, урађен од стране "ВОДО-ИНЖЕЊЕРИНГ" д.о.о. из Београда, ул. Устаничка бр.125х. Одговорни пројектант је Животије Миловановић, дипл.инж.грађ. са лиценцом број 314 6450 04 од 08.01.2004. године издата од стране Инжењерске коморе Србије.**
2. **Извод из пројекта за грађевинску дозволу за изградњу главног цевовода Мировштица – Луково ФАЗА „2“ од августа 2015. године, у 2 (два) примерка, урађен од стране "ВОДО-ИНЖЕЊЕРИНГ" д.о.о. из Београда, ул. Устаничка бр.125х. Одговорни пројектант је Животије Миловановић, дипл.инж.грађ. са лиценцом број 314 6450 04 од 08.01.2004. године издата од стране Инжењерске коморе Србије.**
3. **Извршена Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу главног цевовода Мировштица – Луково ФАЗА „2“, под бројем 108 од 09.10.2015. године од стране Привредног друштва за пројектовање и инжењеринг „ХИДРОКОИП“ д.о.о. из Београда, ул. Браће Срнића 23а.**
4. **Локацијске услове издате од стране Општинске управе Бољевац, Одељења за урбанизам, грађевинарство, инспекцијске послове и извршења бр. 353-49/2015-III-02 од 08.10.2015. године;**
5. **Оверена копија Решења о издавању водне дозволе бр. 325-04-00004/2013-07 од 10.04.2013. године издатог од Републичке дирекције за воде при Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, за водосистем „Миловштица“ са важношћу до 01.05.2018. године.**

Документација коју је овај орган прибавио у име и за рачун инвеститора, је:

1. Копија Извода из листа непокретности бр. 153 К.О. Мирво у РГЗ, Служби за катастар непокретности Бољевац оверен бр. 952-1/2015-939 од 25.08.2015. године;
2. Копија Извода из листа непокретности бр. 150 К.О. Мирво у РГЗ, Служби за катастар непокретности Бољевац оверен бр. 952-1/2015-939 од 25.08.2015. године.

На основу члана 97. Став 9. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 20. Одлуке о грађевинском земљишту ("Сл. лист општине Бољевац" бр. 15-1/2011, 7/2012, 18/2012, 16/2013, 2/2014, 19/2014 и 1/2015) не обрачунава се допринос за уређивање грађевинског земљишта за објекте комуналне и друге инфраструктуре, а у које спада главни цевовод Мировштица – Луково ФАЗА „2“ за снабдевање водом насеља Луково.

Пошто је инвеститор уз захтев за издавање Решења о грађевинској дозволи поднео сву потребну документацију из члана 135. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и 15. и 16. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре ("Сл. гласник РС" бр. 22/2015) то је решено исто у диспозитиву.

Ово решење је ослобођено од плаћања таксе на основу чл. 18. Закона о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – усклађени дин. изн., и 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012 и 47/2013 - усклађени дин. изн., 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн. и 83/2015 - усклађени дин. изн.).

ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења може се уложити жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, Зајечарски управни округ у Зајечару у року од 8 (осам) дана од дана пријема истог.

Жалба се подноси преко ове Управе таксирана са 430,00 динара републичке административне таксе.

Решење доставити:

- Именованом,
- Грађевинској инспекцији и
- Архиви Општинске Управе Бољевац.

РУКОВОДНИК ОДЕЉЕЊА
Зоран Коњић

